

機房消防設備移機及保養測試修製規範

、 財物修製單編號：Q0FR1141102

、 說明：

將資訊室機房，現有一機櫃型自動消防滅火系統(型號：板大-機櫃型HFC-227ea)

1. 移至原機房指定位置及修改增加其他必要五金及管線，並將相關不使用五金及管線拆除。(管線，如：電線，電線管)
2. 於105年購入迄今，已達使用年限相關零件更換。
3. 整機測試。

、 零件項目：

項次	項目	數量
1	HFC-227ea 68L/50Kg(更換氣體)	1 支
2	安全臭氣裝置(藥劑瓶更換)	1 只
3	高壓軟管3/4"逆止閥	1 只
4	感知器更換	1 式
5	電池更換	1 只

、 驗收：提供施工前後照片及機櫃型消防滅火設備測試報告。

、 保固：所更換的零件，非人為1年。