

115 年度第一季消防安全設備檢修缺失改善 1 式規範

一、 施作內容：

(一) 火警自動警報設備

1. 汰換差動探測器：1 只(大門駐警隊)
2. 汰換定址偵煙探測器 (含底座，松輝)：4 只(輔工工場 2 只、成幣工場 2 只)
3. 增設差動探測器：1 只(行政大樓 2 樓)
4. 汰換火警警鈴：1 只(員工餐廳)

(二) 緊急照明設備/廣播設備

1. 增設崁頂式揚聲器(含管線材)：1 式(行政大樓 2 樓)
2. 固定壁掛揚聲器：1 只(物料組 A 庫房)
3. 壁掛式照明燈無電源-線路重置含設備：1 式(物料組 A 庫房)
4. 汰換壁掛式照明燈：1 具(緊急發電機房)

(三) 氣體設備

氣體移報錯誤-查修：1 式(本項線路查修部分未含設備故障汰換及線路重置之費用，若須汰換設備或重置線路，請廠商另案報價)

二、 驗收：施作中及完工後照片、設備汰換及增設後作動正常。