

114 年度消防安全設備檢修申報缺失改善 1 式規範

一、 施作內容：

(一) 火警自動警報設備汰換與查修

1. 火警警鈴汰換：1 只(員工餐廳)
2. 手動報警機：1 只(五號庫房)
3. P 型偵煙探測器：1 只(A 庫房，挑高約 4.5 公尺)
4. 定址式偵煙探測器(含底座)-R2000：5 只(成幣 1 樓 4
只，挑高約 6 公尺；品保 1 只)
5. 定址式差動探測器(含底座)-R2000：1 只(鎔軋 1 樓)
6. 對照式探測器(200)未動作查修：1 式(鎔軋)

(二) 室內消防栓設備補遺

1.5”瞄子：1 只(鎔軋 1 樓)

(三) 緊急照明設備汰換

壁掛照明燈：4 只(品保 2 只、行政 RF 1 只、行政 1 樓
1 只)

(四) 標示設備汰換

避難方向燈：1 只(單面左向，鎔軋 1 樓)

二、 驗收：施作中及完工後照片、設備汰換補遺後作動正常。