

115 年度第三季消防安全設備檢修缺失改善 1 式規範

一、 施作內容：

【滅火器檢查表】

1. 滅火器未見：成幣2F*1、行政大樓1F*2、輔工工廠*1

【火警自動警報設備檢查表】

1. 火警警鈴故障 緊急發電機房1F*1、成幣1F*1
2. 定址式偵煙探測器故障（松輝）品保科*2
3. 定址式偵煙探測器未動作(挑高6m)(松輝) 成幣1F*2
4. 定址式差動探測器故障（松輝）成幣1F*1
5. 手報機與對照式模組顯示錯誤(調外線) 成幣1F*1
6. 手報機(003)未連動地區鈴 緊急發電機房1F*1

【緊急廣播設備檢查表】

1. 炭頂式揚聲器（無音壓）行政大樓3F*1
2. 廣播主機預備電池故障（24V1.2Ah*1）成幣1F*1

【標示設備檢查表 全廠區】

1. 出口標示燈故障(C1:3)（無電壓、查修）成幣2F*1
2. 出口標示燈故障(C1:3) 成幣1F*2
3. 避難方向指示燈（C1:3，單面右向，大光明）行政大樓3F*1
4. 避難方向指示燈（C1:3，單面左向，大光明）行政大樓2F*1

【緊急照明設備檢查表】

1. 壁掛式緊急照明燈故障（無電壓、查修）成幣2F*1
2. 壁掛式緊急照明燈故障 品保科*2

二、 驗收：施作中及完工後照片、設備汰換及增設後作動正常。