

規範

壹、施作說明：本案為勳獎章製作用液化石油氣供應設備改善，^{張智強}依向壓氣體勞工安全規則 §191-1 及職業安全衛生設施規則 §177 辦理。

貳、施作項目

一、增設項目：

1. 高壓可調式磁控超流遮斷器 3 只
2. 中壓專利可調式超流遮斷器 2 只
3. 液化瓦斯用 1/4" 磁控超流逆止遮斷閥 3 只
4. 液化瓦斯用 3/4" 牙口球塞閥 3 只
5. 壓縮空氣用 1/2" 常閉型電磁閥 1 只

二、更新 25 kg/cm² 及 5 kg/cm² 不銹鋼充油式壓力表各 1 只

三、更新不銹鋼高壓軟管 1/4"*2.0M 2 條

四、更新 CNS9621 雙頭牙高壓軟管 1/4"*1.0M 3 條

五、製作電氣控制箱 1 只

六、設置空氣壓縮機 1 台及其配管工程

七、瓦斯洩漏警報器 3 組之防爆配管配線

八、訊後移報配管配線(須接續至原有移報線路)

參、其他

一、廠商於施作前應做好相關防護措施，並簽署本廠承攬作業危害因素告知表。

二、施作後須測試及調整至液化石油氣供應設備可正常運作。

三、應檢附施作前、中、後照片以利驗收。

四、應配合本廠人員作息時間。