資訊室機房消防設備-氣體移報工程規範

一、 說明：

資訊室機房的機櫃型自動消防滅火系統，

型號：板大-機櫃型HFC-227ea(財編：312-5020101-0005-0000002)，

將其報警訊號，整併至全廠消防報警系統內。

二、 修製內容：

1. 氣體總機

項目	說明	單位	數量
1	安裝氣體總機擴充移報機板*3	式	1

2. 火警自動報警設備

項目	說明	單位	數量
1	總機程式修改及更新	式	1
2	圖控程式修改及更新	式	1
4	安裝定址監視/控制模組	只	3

3. 其他

項目	說明	單位	數量
1	線材及五金等材料安裝	式	1
2	線路配置安裝	式	1

三、 驗收：

1. 提供施工前中後照片。
2. 安裝完成後，檢測報警作動與相關圖控及顯示是否一致，並提出相關檢測報告(由廠商設計報告格式)。

四、 保固：非人為1年。