

規範

修製單號：L1FR1140898

名稱：鎔軋工場空壓機照明更新

- 一、燈具：5 盞，包含拆除舊燈具及安裝新燈具(安裝位置由使用單位指定)。
- 二、燈具瓦數(W)：100W。
- 三、燈具色溫(K)：5000K~6000K。
- 四、燈具發光效率：130 Lm/W 以上。
- 五、燈具光通量：13000 Lm 以上。
- 六、電源：AC100~240V，50/60HZ。
- 七、工作溫度：0~40 度 C。
- 八、光束角：110° 以上。
- 九、如影響現場作業，應於週末施作
- 十、更換下來舊品將留置廠內處理。~~拆卸後燈具如有有價廢鐵，廠商須~~
- 十一、承商應附施工前、後照片，當驗收資料。~~放置廢鐵區，燈管則由~~
- 十二、驗收完畢後保固 1 年。~~廠商負責清理~~