

鎔軋工場 A 棟氣樓安全母索安裝規範

一、安全母索：

1. 安裝總長約為 100.8M(7.6M+81M+6.1M+6.1M，詳圖面紅色標線)，分 4 處安裝，安裝處長度 10M 以下，母索長度不分段；超過 10M 以上，母索分段長度不得大於 10M。
2. 材質：不鏽鋼。
3. 尺寸：直徑 8mm 鋼索(含以上)。
4. 最小斷裂強度：2,300KG(含以上，須提相關證明)。

二、錨錠點基座(含調節器)：

1. 安裝數量：16 座(實做實算)
2. 材質：不鏽鋼。
3. 安裝方式：於氣樓骨架鑽孔，並以螺絲(材質不鏽鋼)對鎖方式安裝，錨錠點浪板內側鎖點須以 2 顆螺絲對鎖，浪板外側鎖點以 1 顆螺絲對鎖，並於外側鎖點螺絲，施以矽利康(Silicone)塗布防水。

三、其他：

本案安全母索施作公差 $\pm 5\%$ ，母索最長長度仍為 10M 以下，不適用公差 $\pm 5\%$ 。

