

避雷針系統修繕 1 式規範

一、 施作內容：

(一) 更換避雷針(含不鏽鋼支架及專用絕緣接頭)1 組。

(二) 安裝雷擊計數器 1 只及接地檢測點 1 組。

(三) 改善接地系統 1 式。

二、 廠商投標前請洽本廠至施作現場查看。

三、 驗收：施作前、中及完工後照片，施作後檢測報告 1 份，接地

歐姆值須為 10 歐姆以下。